



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГЛАЗОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА

ГЛАЗОВЫСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА

ул. Пряженникова, 29, г. Глазов, 427626

24.02.2022  
**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
94-2022

№

об устранении нарушений  
законодательства об  
образовании

Директору МОУ «Адамская  
СОШ»

Никититну А.В.

Глазовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о реализации национального проекта «Образование» в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» МОУ «Адамская СОШ», а также законодательства о противопожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об антитеррористической защищенности.

Согласно п. 1.1 Положения «О центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ «Адамская СОШ», утвержденного приказом №20-од от 19.02.2022, Центр создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленности. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, другими нормативными документами Министерства просвещения (п.п. 1.1, 1.4).

Частью 3 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ предусмотрено, что лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Проведенной проверкой установлено, что в Центре «Точка роста» МОУ «Адамская СОШ» реализуется следующие программы: «Занимательная физика», «Исследователь», «Мир роботов», «Основы компьютерной грамотности», «Юный эколог».

Педагогическую деятельность в «Точке роста» осуществляют Харин А.А., Масленникова А.А., Дорофеева С.В., Золотарев Д.В., Филиппова Г.Б. Вместе с тем, документов, о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра "Точка роста", или прохождении





обучения по программам федерального оператора Филипповой Г.Б. не представлено.

Кроме того, в соответствии с п. 3 Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности (письмо Министерства просвещения РФ от 01.11.2021 №ТВ-1913/02) утверждение плана образовательных мероприятий должно быть обеспечено общеобразовательной организацией не позднее 1 сентября года начала функционирования Центра "Точка роста" (далее - ежегодно). Между тем, план мероприятий Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МОУ «Адамская СОШ» не содержит даты утверждения, функционирующего с 01.09.2021.

Отсутствие документов о повышении квалификации у педагога может препятствовать полному и всестороннему использованию оборудования по изучению дополнительных образовательных программ в «Точке роста».

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В ходе проверки Центра выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в нарушение п.п. 4.3.11, 4.3.12 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» в помещении химической и биологической лаборатории допускается эксплуатация углекислотного огнетушителя со следами коррозии на корпусе.

Кроме того, в нарушение абзаца 2 п.п. 47 п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, технологические отверстия в противопожарных преградах (стенах) между смежными помещениями заполнены горючей строительной пеной.

Выявленные нарушения Правил противопожарного режима создают угрозу безопасности учащихся при ведении образовательного процесса в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», а также угрозу утраты дорогостоящего оборудования.



Кроме того, в ходе проведения проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоке МОУ «Адамская СОШ».

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - 2.3/2.4.3590-20).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе проведения проверки установлено, что над моечными ваннами отсутствуют локальные вытяжки, что является нарушением пункта 2.13 СанПин 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»- «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам».

Кроме того, в нарушение абз. 3, п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 перед обеденным залом установлено 2 умывальные раковины (вместе с тем из расчета на 20 посадочных мест устанавливается 1 раковина, то на 48 посадочных мест должно быть установлено 3 умывальные раковины).

Также согласно абз. 13 п. 2.4.6.2 СП 2.4 3648-20 количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса.

Между тем, в мясо-рыбном цехе, в моечной раковина для мытья рук не предусмотрена.

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся МОУ «Адамская СОШ» нарушают право несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

Также проверкой выявлены нарушения закона об антитеррористической защищенности.

В соответствии с п.п. 7, 12 ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является обеспечение и защита основных прав



и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

На основании ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Проведённой проверкой установлено, что в нарушение подп. «е» п. 17 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 об утверждении «Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов» (территорий) МОУ «Адамская СОШ не представлена документация и проведение мероприятий, направленных на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.

Кроме того, на момент проверки план профилактической работы по предотвращению террористических актов не содержал сведений об исполнении мероприятий плана.

Нарушения законодательства об антитеррористической защищенности нарушают право несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

Указанные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственными лицами, а также недостаточного контроля со стороны директора образовательной организации.

На основании изложенного, в целях соблюдения требований законодательства, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, их причин и условий им способствующих, а именно: принять меры к получению документов о повышении квалификации Филипповой Г.Б., а также к устранению нарушений противопожарной безопасности, принять меры к оборудованию локальной вытяжки, умывальной раковины, двух раковин для мытья рук, а также устранению нарушений закона об антитеррористической защищенности.

3. Решить вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение закона.

4. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора.

5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме с приложением подтверждающих документов.

Межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



Р.А. Бакиров